

*주기

1. 본 도서는 허가용이므로, 추후 현장여건에 따라 변경될수 있음.
2. 시공 시 변경이 필요한 경우, 반드시 설계사 및 현장 감독관과 협의후 공사할 것.
3. 건축법 시행령[제46조], 건축물의 피난.방화구조 등의 기준에 관한 규칙[14조1항2호, 2항2호] 에 의한 방화구획을 관통하는 설비에 대해서는 내화구조의 인정 및 관리기준[제2조]에서 규정하는 내화 충진재를 시공할것.

오피스텔 "A" 형 단위세대 환기유니트 평면도

SCALE : 1 / 60

(주) 유 성 기 술 단
TOTAL ENGINEERING CO.,LTD
엔지니어링사업자 신고번호 제 E-10-003457호
서울특별시 구로구 디지털로 31길 41, 908호
(구로동, 이엔씨 벤처 드림타워 6차)
설계 TEL : 879-2146
대 표 자 이 종 택
공조냉동기계기술사 오 동 엽

PROJECT TITLE 사업명

봉천동 867-14,19번지
주상복합 신축공사

PROJECT CODE

NOTE

NO.	DESCRIPTION	DATE	APPR.

REVISIONS

Gill Architecture & Design Co.,Ltd
㈜ 길 건 축 사 사 무 소
TEL : (02) 877 – 4256
FAX : (02) 877 – 4259
E-MAIL : gill4256@hanmail.net

CONSULTANTS 협등설계

DRAWN BY 제도

DESIGNEND BY 설계

CHECKED BY 검토

APPROVED BY 승인

SCALE 1/60

DATE 2018. 05

NAME OF DRAWING 도면명

오피스텔 "A"형 단위세대
환기유니트 평면도

FILE NO.

SHEET NO. M-119