

감일스윗시티2단지

| 전화 : 489-6331 담당자 010-2406-1053 | | | | 2024.06.21 현재 |
|---------------------------------|-------|----|-------------|---------------|
| 위치 | | | 고장 내용 | 비고 |
| 동 | 라인 | 층 | | |
| 201 | 3,4 | 지1 | 녹색등 점등 안됨 | 가동시 |
| 202 | 1,2 | 지1 | 소음심함 | |
| 202 | 3,4 | 지1 | 작동안됨 | 차단기 트립 |
| 203 | 1.2 | 지1 | 소음 심함 | |
| 203 | 3,4 | 지1 | 소음 심함 | |
| 204 | 1,2 | 지1 | 소음 심함 | |
| 204 | 3,4 | 지1 | 소음 심함 | |
| 205 | 1,2,3 | 지1 | 소음 심함 | |
| 205 | 4,5 | 지1 | 소음 심함 | |
| 206 | 1,2 | 지1 | 소음 심함 | |
| 207 | 1,2 | 지1 | 소음 심함 | |
| 208 | 1,2 | 지1 | 소음/녹색등 점등안됨 | |
| 209 | 1,2 | 지1 | 작동안됨 | 차단기 트립 |
| 209 | 3,4 | 지1 | 녹색등 점등 안됨 | 가동시 |
| 210 | 1,2 | 지1 | 소음심함 | |